

福建省产品质量监督抽查实施细则

建筑防火涂料

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 2 桶，其中 1 桶（不少于 2kg）作为检验样品，1 桶（不少于 2kg）作为备用样品。

2 检验依据

表 1 饰面型防火涂料（执行标准 GB 12441-2018）

序号	检验项目	检验方法
1	在容器中的状态	GB 12441-2018
2	细度	GB/T 1724-2019
3	干燥时间	GB/T 1728-2020
4	附着力	GB/T 1720-2020
5	柔韧性	GB/T 1731-2020
6	耐冲击性	GB/T 1732-2020
7	耐水性	GB/T 1733-1993
8	耐燃时间	GB 12441-2018
9	质量损失	GB 12441-2018
10	炭化体积	GB 12441-2018

表 2 钢结构防火涂料（执行标准 GB 14907-2018）

序号	检验项目	检验方法
1	在容器中状态	GB 14907-2018
2	干燥时间（表干）	GB/T 1728-1979
3	初期干燥抗裂性	GB/T 9779-2015
4	pH 值	GB 14907-2018
5	粘结强度	GB 14907-2018

表 3 建筑防火涂料（执行标准 JG/T 415-2013）

序号	检验项目	检验方法
1	游离甲醛	GB/T 23993-2009
2	可溶性重金属铅	GB 18582-2008
3	可溶性重金属镉	GB 18582-2008
4	可溶性重金属铬	GB 18582-2008

序号	检验项目	检验方法
5	可溶性重金属汞	GB 18582-2008
6	苯	GB 18582-2008
7	甲苯、乙苯、二甲苯总和	GB 18582-2008

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 12441-2018 饰面型防火涂料

GB 14907-2018 钢结构防火涂料

JG/T 415-2013 建筑防火涂料有害物质限量及检测方法

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。