

福建省产品质量监督抽查实施细则

建筑胶粘剂

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

对挤出式双组分胶瓶包装的建筑胶粘剂，抽取不少于 4 组胶瓶（每组不少于 300g）样品，其中至少 2 组作为检验样品，其他作为备用样品；

对非挤出式胶瓶包装的建筑胶粘剂，抽取不少于净含量 2kg/份的样品二组，其中一组作为检验样品，另一组作为备用样品。

对水性建筑胶粘剂，抽取不少于净含量 1kg/份的样品二组，其中一组作为检验样品，另一组作为备用样品。

注：尽量抽取小包装产品（独立包装产品质量≤5kg），取原包装的样品。

2 检验依据

表 1 DB35/T 1668-2017 标准中接缝建筑胶粘剂

序号	检验项目	检验方法
1	挥发性有机化合物（VOC）	DB35/T 1668—2017
2	甲醛	GB 18583-2008
3	苯	DB35/T 1668—2017
4	气味等级	DB35/T 1668—2017
5	施工性（标准温度）	DB35/T 1668—2017
6	下垂度（标准温度）	DB35/T 1668—2017
7	拉伸剪切强度（标准条件）	GB/T 7124-2008
8	T 冲击剥离长度	DB35/T 1668—2017
9	随水迁移色度	DB35/T 1668—2017

表 2 DB35/T 1668-2017 标准中美缝建筑胶粘剂

序号	检验项目	检验方法
1	挥发性有机化合物（VOC）	DB35/T 1668—2017

序号	检验项目	检验方法
2	甲醛	GB 18583-2008
3	苯	DB35/T 1668—2017
4	气味等级	DB35/T 1668—2017
5	拉伸剪切强度（标准条件）	GB/T 7124-2008
6	铅笔硬度（擦伤）	GB/T 6739-2006
7	耐黄变性	GB/T 23997-2009

表 3 GB/T 36797-2018 中底层建筑胶粘剂

序号	检验项目	检验方法
1	挥发性有机化合物（VOC）	GB/T 36797-2018
2	甲醛	GB 18583-2008
3	苯	GB/T 36797-2018
4	施工性（标准）	GB/T 36797-2018
5	气味等级	GB/T 36797-2018
6	下垂度（标准）	GB/T 36797-2018
7	拉伸剪切强度（标准条件）	GB/T 7124-2008
8	T 冲击剥离长度	GB/T 36797-2018

表 4 GB/T 36797-2018 中面层建筑胶粘剂

序号	检验项目	检验方法
1	挥发性有机化合物（VOC）	GB/T 36797-2018
2	甲醛	GB 18583-2008
3	苯	GB/T 36797-2018
4	气味等级	GB/T 36797-2018
5	拉伸剪切强度（标准条件）	GB/T 7124-2008
6	铅笔硬度（擦伤）	GB/T 6739-2006
7	耐黄变性	GB/T 23997-2009

表 5 水性建筑胶粘剂

序号	检验项目	检验方法
1	游离甲醛	GB 18583-2008
2	苯	GB 18583-2008
3	甲苯+二甲苯	GB 18583-2008
4	总挥发性有机物	GB 18583-2008

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB/T 36797-2018 装修防开裂用环氧树脂接缝胶

DB35/T 1668-2017 室内装饰装修用环氧树脂嵌缝剂

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。